

補強コンクリートブロック塀の点検表

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|---|--------------------------|--|------|-----|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 2. 2 m 以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ 2 m を超える塀で 15 cm 以上 | はい | いいえ |
| | | 高さ 2 m 以下の塀で 10 cm 以上 | はい | いいえ |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9 mm 以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
| | | 壁内に径 9 mm 以上の鉄筋が縦横 80 cm 以内に入っている | はい | いいえ |
| 4 | 控壁 (高さが 1.2 m を超える場合) | 3. 4 m 以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある | はい | いいえ |
| 5 | 基礎 | 丈が 35 cm 以上で根入れ深さが 30 cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ 1 mm 以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| 7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
| 8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上でない | はい | いいえ |
| | 評価 | 8 項目のうち、1 つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 | | |

※わからない場合は不適合

※鉄筋が入っていない場合は、別表 2 「組石造の塀の点検表」を使用

組石造の塀の点検表

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|---|---------|---|------|-----|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 1. 2 m 以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある | はい | いいえ |
| 3 | 控壁 | 4 m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍以上ある | はい | いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが 20 cm 以上ある | はい | いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ 1 mm 以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| 6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
| 7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上でない | はい | いいえ |
| | 評価 | 7 項目のうち、1 つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 | | |

※わからない場合は不適合